



SURAT PERINTAH KERJA
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

107/1/26/B/IPRS

KEPADA :

- | | |
|----------------|---------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Adji |
| 2. Pak Syaiful | 4. Heri |

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-09 07:42:03	117/1/26	Minggu, 11 Januari 2026	Gizi

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Kompur Gas	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
permintaan pengecekan kompor gizi, awal dinyalakan apinya besar selang beberapa saat apinya mengecil	Perbaikan regulator	kompor gas normal kembali



SPAREPART

-

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Adji

Heri

Penerima Pekerjaan

Linda

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016