



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1120/5/26/L/IPSR

KEPADA :


1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Fatkhan

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-05-04 13:36:35	19/5/26	Senin, 4 Mei 2026	Neonatus

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Stop Kontak	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Stop Kontak di tempat resus bayi di OK tidak bisa	stop kontak lepas, dan sudah bisa di pakai kembali	



SPAREPART

-

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Fatkhan

Penerima Pekerjaan

Meri

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016