



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1138/5/26/A/IPSRS

KEPADA :

- | | | |
|----------------|----------|------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Ricky | 5. - |
| 2. Pak Syaiful | 4. Heri | 6. - |

Selesai Pihak Ke-3

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-05-05 13:02:43	26/5/26	Selasa, 5 Mei 2026	Punai

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	McQuay	M5WM10L	AC/C/14

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC punai 7 tidak dingin	Telah dilakukan perbaikan oleh pihak ke 3	tindakan: penambahan freon. Kondisi AC dingin normal saat dicek setelah perbaikan



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Ricky

Heri

Penerima Pekerjaan

Bu Binti

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016