



## SURAT PERINTAH KERJA

### INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1142/5/26/A/IPSR

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Fatkhan

**Selesai IPSRS**

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-05-06 08:18:08	30/5/26	Rabu, 6 Mei 2026	Parkit

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	McQuay	M5WM10L	AC/B/24

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC RUANG DOKTER BOCOR KODE AC/B/24	dilakukan pengecekan dan cleaning indoor beserta drainasinya karena unit indoor kotor dan banyak lendir	



#### SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Fatkhan

Penerima Pekerjaan

Bu Dwi Setyowati

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG  
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016