



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1159/5/26/L/IPSRS

KEPADA :


1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Fatkhan
4. Adji

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-05-08 07:36:19	59/5/26	Jum'at, 8 Mei 2026	ICU

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Stop Kontak	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Beberapa stop kontak tidak ada aliran listrik	pengecekan stopkontak konslet..selesai dengan menaikan MCB	



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Fatkhan

Adji

Penerima Pekerjaan

Andreas

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016