



# SURAT PERINTAH KERJA

## INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1169/5/26/L/IPSRS

KEPADA :

- |                |         |
|----------------|---------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Heri |
| 2. Pak Syaiful | 4. Adji |

**Selesai IPSRS**

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-05-09 08:04:02	67/5/26	Sabtu, 9 Mei 2026	Gizi

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
showcase	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
refrigerator gudang basah tidak bisa dingin, suhu refrigerator 24 C.	perbaiki timer defros	



### SPAREPART

-

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Heri

Adji

Penerima Pekerjaan

Lidya

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016