



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1170/5/26/A/IPSR

KEPADA :


1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Adji
4. Heri

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-05-10 05:54:38	69/5/26	Minggu, 10 Mei 2026	Gizi

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	Daikin	FTV25CXV14	AC/E/25

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC E/25 mati	Menaikkan MCB AC yang trip	penyebab pasti belum diketahui karena saat dinyalakan normal (mungkin ampere terlalu tinggi hingga trip)



SPAREPART

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Adji

Heri

Penerima Pekerjaan

Lidya

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016