



## SURAT PERINTAH KERJA

### INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1172/5/26/A/IPSRs

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Adji
4. Heri

**Selesai IPSRS**

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-05-09 12:25:20	68/5/26	Minggu, 10 Mei 2026	Parkit

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	McQuay	M5WM10L	AC/B/34

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC Ruang Parkit kamar 8 bocor	Cleaning indoor AC	ada indikasi pipa drain macet di tengah, sementara sudah dicoba cleaning menggunakan jet cleaner. Jika terjadi bocor lagi maka disarankan untuk diserahkan ke pihak ke 3 untuk perbaikan jalur drain



#### SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Adji

Heri

Penerima Pekerjaan

Andi

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016