



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1187/5/26/B/IPSR

KEPADA :

- | | | |
|----------------|-------------|----------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Timotius | 5. Ricky |
| 2. Pak Syaiful | 4. Heri | 6. - |

Selesai Pihak Ke-3

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-05-11 08:35:33	81/5/26	Senin, 11 Mei 2026	Cendrawasih

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Plafon	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
mohon di cek plafon di atasnya ac ruang bu erina (dari AC ruang Karu)	AC normal tidak menetes ke plafon lagi, setelah diperbaiki pihak ke3	



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Heri

Ricky

Penerima Pekerjaan

Abrinda

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016