



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1189/5/26/A/IPSR

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Fatkhan

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-05-11 11:19:36	85/5/26	Senin, 11 Mei 2026	Gelatik

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	Daikin	FTV25BXV14	AC/C/71

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
ac gelatik 10 bocor	dilakukan pengecekan dan cleaning indoor beserta drainasenya	



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Fatkhan

Penerima Pekerjaan

Pita

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016