



# SURAT PERINTAH KERJA

## INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

119/1/26/A/IPSR

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Adji
4. Fatkhan

**Selesai IPSRS**

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-12 10:45:33	149/1/26	Senin, 12 Januari 2026	Laboratorium

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	McQuay	M5WM10L	AC/B/45

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC/B/45 bocor (minta segera dicek)	dilakukan pengecekan dan dilakukan cleaning drainase	ac normal kembali



SPAREPART

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Adji

Fatkhan

Penerima Pekerjaan

Nanda

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016