



# SURAT PERINTAH KERJA

## INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1196/5/26/L/IPSRS

KEPADA :



- |                |            |
|----------------|------------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Fatkhan |
| 2. Pak Syaiful | 4. Ricky   |

**Selesai IPSRS**

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-05-12 11:39:51	99/5/26	Selasa, 12 Mei 2026	fasum

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Lampu	Philips	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
lampu pagar sisi timur mati total	perbaiki jalur instalasi yang konslet	penggantian jalur



### SPAREPART

- |                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1. Kabel Nym Hy 3 X 0,75 Mm 5 meter | 4. |
| 2.                                  | 5. |
| 3.                                  | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Fatkhan

Ricky

Penerima Pekerjaan

Rudi

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016