



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1236/5/26/A/IPRS

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Fatkhan

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-05-13 13:24:23	121/5/26	Senin, 18 Mei 2026	Gelatik

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	Daikin	FTV25BXV14	AC/C/76

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC/C/76 (B.9) bocor - posisi ada pasien	dilakukan clenaing ac, cek ampere, cek suhu dan normalisasi drainase	ampere ac 2,8 kurang dari standar yang seharusnya 3,8



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Fatkhan

Penerima Pekerjaan

Pita

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016