# SURAT PERINTAH KERJA
# INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR : 1263/5/26/L/IPSRS

| KEPADA : | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pak Khoirul | 3. | Fatkhan | 5. | - | **Selesai IPSRS** |
| 2. | Pak Syaiful | 4. | - | 6. | - | |

| TANGGAL LAPORAN | NOMOR LAPORAN | PELAKSANAAN | LOKASI |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 07:43:58 | 159/5/26 | Selasa, 19 Mei 2026 | Perkutut |

| NAMA ALAT | MERK | MODEL | NOMOR SERI |
|---|---|---|---|
| Lampu | Philips | - | - |

| LAPORAN | TINDAKAN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| Lampu lift vvip paling selatan kedip-kedip | dilakukan penggantian dengab lampu panel dan perbaikan instalasinya | |

| SPAREPART | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | led panel 30 x 60 | 2 | 4. |
| 2. | | | 5. |
| 3. | | | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Fatkhan

Penerima Pekerjaan

Pak Syaiful

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016