



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

128/1/26/A/IPSR

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Heri
4. Fatkhan
5. Adji

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-12 13:23:43	152/1/26	Senin, 12 Januari 2026	VVIP Lt. 2

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC			AC/v2/

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Ac poli Obsgyn swingnya tertutup tapi temp nya nyala	perbaiki motor swing ac	



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Heri

Fatkhan

Adji

Penerima Pekerjaan

Eka

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016