SURAT PERINTAH KERJA
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR : 1280/5/26/A/IPSRS

KEPADA :			
1. Pak Khoirul	3. Fatkhan		**Selesai IPSRS**
2. Pak Syaiful			

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-05-20 13:22:18	187/5/26	Rabu, 20 Mei 2026	Merak

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	McQuay	M5WM10L	AC/C/67

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC/C/67 (Ac Merak 1)bocor	dilakukan pengecekan dan drainase buntu kemudian dilakukan normalisasi drainase	kondisi terkini AC sudah normal kembali

SPAREPART	
1.	4.
2.	5.
3.	6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Fatkhan

Penerima Pekerjaan

Mvak Binti

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016