



## SURAT PERINTAH KERJA

### INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1330/5/26/L/IPSRS

KEPADA :


- |                |             |           |
|----------------|-------------|-----------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Heri     | 5. Irawan |
| 2. Pak Syaiful | 4. Timotius | 6. Adji   |

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-05-21 08:41:03	217/5/26	Minggu, 24 Mei 2026	diklat

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
stopkontak	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Permintaan penambahan titik sumber listrik di sebelah studio podcast bagian luar	penambahan stopkontak baru di titik baru	



#### SPAREPART

- |                                      |                     |        |
|--------------------------------------|---------------------|--------|
| 1. Kabel Nym Hy 3 X 0,75 Mm 20 meter | 4. Isolasi Electric | 2 buah |
| 2. Stop Kontak Renteng Isi 4 1 buah  | 5. Double Tape      | 2 buah |
| 3. Ducting 25 X 25 X 1700 Mm 2 buah  | 6.                  |        |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Heri

Timotius

Irawan

Adji

Penerima Pekerjaan

Adji

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016