SURAT PERINTAH KERJA
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR : 1332/5/26/A/IPSRS

KEPADA :				Selesai IPSRS
1.	Pak Khoirul	3.	Fatkhan	
2.	Pak Syaiful			

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-05-25 08:20:31	230/5/26	Senin, 25 Mei 2026	Kasuari

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC			C/C/95

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC kasuari 3 bocor (sudah dimatikan tetap bocor)	dilakukan pengecekan dan indoor ac kotor dan drainasenya buntu kemudian dilakukan cleaning indoor dan normalisasi drainase	



SPAREPART			
1.		4.	
2.		5.	
3.		6.	

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Fatkhan

Penerima Pekerjaan

Bu Arisa

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari

NIP. 198403012011012016