



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1342/5/26/A/IPRS

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Fatkhan

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-05-25 07:41:08	227/5/26	Selasa, 26 Mei 2026	Gizi

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	Daikin	FTV25CXV14	AC/E/25

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC RUANG ADMIN BOCOR, KODE E 25	dilakukan pengecekan ditemukan drainase buntu dan dilakukan normalisasi drainase	



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Fatkhan

Penerima Pekerjaan

Eva

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016