



# SURAT PERINTAH KERJA

## INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1360/6/26/A/IPSRS

KEPADA :

- |                |         |      |
|----------------|---------|------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Heri | 5. - |
| 2. Pak Syaiful | 4. Anam | 6. - |

**Proses Pihak Ke-3**

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-05-26 07:52:50	243/5/26	Selasa, 2 Juni 2026	Poli Lt.1

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	McQuay	M5MC100H-FIGQA	AC/A1/4

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC sentral Poli Lt.1, kadang bocor dan kalu siang tidak dingin	Pengecekan Outdoor AC	Ampere normal tetapi AC kurang dingin dan bocor. perbaikan diserahkan ke pihak ke 3



### SPAREPART

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Heri

Anam

Penerima Pekerjaan

Rully

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016