SURAT PERINTAH KERJA
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR : 1373/6/26/A/IPSRS

KEPADA :						
1.	Pak Khoirul	3.	Timotius	5.	Heri	**Proses Pihak Ke-3**
2.	Pak Syaiful	4.	Fatkhan	6.	-	

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-06-02 14:49:53	11/6/26	Selasa, 2 Juni 2026	Cendrawasih

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	McQuay	M5WM10L	AC/D/32

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC/D/32 cendra 9 tidak dingin	sudah di cek. outdoor normal. kerusakan pada modul. diteruskan pada pihak ke 3	perbaikan pihak ke 3



SPAREPART

-

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Fatkhan

Heri

Penerima Pekerjaan

Abrinda

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari

NIP. 198403012011012016