



## SURAT PERINTAH KERJA

### INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1384/6/26/A/IPSR

KEPADA :


1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Heri
4. Irawan
5. Timotius

**Selesai IPSRS**

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-06-03 09:41:42	23/6/26	Rabu, 3 Juni 2026	Parkit

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	McQuay	M5WM10P	AC/B/32

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
ac/b/32 ruang obat tidak dingin (nyala oren)	AC sudah dingin setelah dilakukan pemeriksaan	AC tidak dingin karena tidak mengkonntek outdoor -perlu memancing dari remot (naik turunkan suhu)



**SPAREPART**

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Heri

Irawan

Timotius

Penerima Pekerjaan

Dwi Setyawati

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG  
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016