



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1388/6/26/B/IPSRS

KEPADA :


- | | | |
|----------------|----------|------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Ricky | 5. - |
| 2. Pak Syaiful | 4. Adji | 6. - |

Proses Pihak Ke-3

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-06-03 15:15:16	34/6/26	Rabu, 3 Juni 2026	Klinik Anak VVIP

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Plafon	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Permintaan pengecekan plafon poli anak VVIP bolong	sumber kebocoran dari armaflek pipa freon AC kondensasi	konsultasi ke atasan dan di lanjutkan ke pihak ke 3



SPAREPART

-

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Ricky

Adji

Penerima Pekerjaan

Ricky

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016