



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1402/6/26/A/IPSR

KEPADA :

- | | | |
|----------------|-------------|---------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Timotius | 5. Heri |
| 2. Pak Syaiful | 4. Ricky | 6. - |

Proses Pihak Ke-3

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-06-04 09:07:29	38/6/26	Kamis, 4 Juni 2026	VVIP Lt. 1

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	Daikin	FCRN71FXV14	AC/V1/K8

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC kaset VVIP Lt.1 bunyi	Setelah dicek sumber bunyi kemungkinan dari baling baling kipas ac kaset	Perbaikan diserahkan ke pihak ke 3



SPAREPART

-

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Ricky

Heri

Penerima Pekerjaan

Selly

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016