



# SURAT PERINTAH KERJA

## INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1412/6/26/A/IPSR

KEPADA :

- |                |             |           |
|----------------|-------------|-----------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Timotius | 5. Ricky  |
| 2. Pak Syaiful | 4. Heri     | 6. Irawan |

**Proses IPSRS**

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-06-03 10:59:14	30/6/26	Jum'at, 5 Juni 2026	Laboratorium

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	Daikin	FTV50CXV14	AC/B/80

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC/B/80 (ruang kimia klinik) tidak dingin	Pengecekan ampere dan cleaning outdoor AC	Pekerjaan dijadwalkan ulang untuk dilanjutkan dengan cleaning indoor AC karena memang jatuh tempo pemeliharaan



**SPAREPART**

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Heri

Ricky

Irawan

Penerima Pekerjaan

Nita

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari

