



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

1413/6/26/A/IPSR

KEPADA :

- | | | |
|----------------|-------------|-----------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Timotius | 5. Ricky |
| 2. Pak Syaiful | 4. Heri | 6. Irawan |

Proses IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-06-03 11:00:26	31/6/26	Jum'at, 5 Juni 2026	Laboratorium

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	McQuay	M5WM10L	AC/B/44

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC/B/44 (ruang kimia klinik) tidak dingin	Pengecekan ampere dan cleaning outdoor	Pekerjaan dijadwalkan ulang untuk dilanjutkan dengan cleaning indoor AC karena memang waktunya pemeliharaan



SPAREPART

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Heri

Ricky

Irawan

Penerima Pekerjaan

Nitw

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari

