



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

183/1/26/A/IPSR

KEPADA :

- | | | |
|----------------|-------------|---------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Timotius | 5. Adji |
| 2. Pak Syaiful | 4. Anam | 6. - |

Afkir

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-19 08:01:42	201/1/26	Senin, 19 Januari 2026	Punai

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	Daikin	FTV25BXV14	AC/C/38

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC ruang obat punai tidak dingin	AC AFKIR karena kompresor rusak	



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Anam

Adji

Penerima Pekerjaan

Bu Nurul

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016