



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

185/1/26/A/IPSR

KEPADA :


1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Fatkhan
4. Timotius
5. Heri

Selesai IPSRS

| TANGGAL LAPORAN | NOMOR LAPORAN | PELAKSANAAN | LOKASI |
|---------------------|---------------|------------------------|--------|
| 2026-01-19 14:05:39 | 205/1/26 | Senin, 19 Januari 2026 | mpp |

| NAMA ALAT | MERK | MODEL | NOMOR SERI |
|-----------|--------|---------|------------|
| AC | McQuay | M5WM20L | AC/A/16 |

| LAPORAN | TINDAKAN | KETERANGAN |
|----------|-------------------------|----------------------------------|
| ac bocor | normalisasi drainase ac | ac normal dan drain sudah lancar |



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Fatkhan

Timotius

Heri

Penerima Pekerjaan

Bu Pepe

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016