



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

239/1/26/A/IPSR

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Adji
4. Ricky
5. Fatkhan

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-26 09:10:58	273/1/26	Senin, 26 Januari 2026	Neonatus

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	McQuay	M5WM10L	AC/B/22

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC/B/22 tidak dingin trs mati sendiri	AC tidak kontak outdoor	riset sistem dan pengecekan unit indoor



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Adji

Ricky

Fatkhan

Penerima Pekerjaan

Bu Kunti

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016