



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

250/1/26/A/IPSRS

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Adji
4. Fatkhan

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-27 08:06:02	286/1/26	Selasa, 27 Januari 2026	Laboratorium

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	McQuay	M5WM10L	AC/B/45

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Ac ruang bdrs tidak dingin	dilakukan pengecekan ampere dan suhu dengan hasil ac normal	

SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Adji

Fatkhan

Penerima Pekerjaan

Bu Nina

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016