



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

251/1/26/A/IPSR

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Fatkhan
4. Adji

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-27 09:39:00	292/1/26	Selasa, 27 Januari 2026	MPP

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	McQuay	M5WM20L	AC/A/16

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
acnya bocor lagi	menormalisasi drainase AC dan Cek nampun drainase ac	



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Fatkhan

Adji

Penerima Pekerjaan

Bu Pepe

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016