



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

295/2/26/A/IPSR

KEPADA :


1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Fatkhan
4. Irawan

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-01-27 08:05:35	285/1/26	Minggu, 1 Februari 2026	Laboratorium

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	Array	Array	AC/B/37

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
ac/b/37 bocor ruang admin	dilakukan pengecekan dan cleaning indoor beserta drainasenya	ac sudah normal kembali



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Fatkhan

Irawan

Penerima Pekerjaan

Talita

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016