



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

314/2/26/L/IPSR

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Adji
4. Ricky

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-02-02 15:19:07	13/2/26	Senin, 2 Februari 2026	IGD

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Stop Kontak	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Arilran Listrik ruang dokter IGD tidak ada aliran listriknya	kabel stopkontak tidak sambung, stop kontak leleh	penggantian stopkontak



SPAREPART

1. Stop Kontak Renteng Isi 4 1 buah
2. Steker 1 buah
3. Kabel Nym Hy 3 X 0,75 Mm 10 meter

- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Adji

Ricky

Penerima Pekerjaan

Dr Galuh

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016