



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

336/2/26/A/IPRS

KEPADA :

- | | | |
|----------------|-------------|------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Timotius | 5. - |
| 2. Pak Syaiful | 4. Heri | 6. - |

Proses Pihak Ke-3

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-02-04 09:13:42	41/2/26	Rabu, 4 Februari 2026	Kasuari

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	McQuay	M5WM10L	AC/E/3

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC kasuari kamar 2 tidak dingin	Pengecekan ampere dan suhu output	AC bersih dan ampere normal tetapi dingin evaporator tidak merata sehingga dingin kurang maksimal. Perbaikan diserahkan ke pihak ke 3



SPAREPART

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Heri

Penerima Pekerjaan

Basuki

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016