



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

399/2/26/A/IPSRS

KEPADA :



1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Timotius
4. Heri

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-02-09 07:43:18	65/2/26	Senin, 9 Februari 2026	Farmasi Rawat Jalan Lt. 2

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	McQuay	M5WM10L	AC/A/54

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC/A/54 (farmasi Rawat jalan Lt.2)	Normalisasi drain ac buntu	AC sudah tidak bocor setelah perbaikan



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Heri

Penerima Pekerjaan

Bu Nunuk

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016