



# SURAT PERINTAH KERJA

## INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

464/2/26/A/IPRSRS

KEPADA :



1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Timotius
4. Fatkhan
5. Heri

**Selesai IPSRS**

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-02-11 11:41:48	109/2/26	Jum'at, 13 Februari 2026	Kasuari

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	Daikin	FTV25CXV14	AC/C/86

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC/C/86 (ruang perawat) bocor	Cleaning indoor AC	AC normal setelah dilakukan cleaning



### SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Fatkhan

Heri

Penerima Pekerjaan

Bu Arisa

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG  
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016