



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

470/2/26/A/IPSR

KEPADA :



1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Anam
4. Adji

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-02-13 18:31:52	136/2/26	Minggu, 15 Februari 2026	Cendrawasih

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	McQuay	M5WM10L	AC/D/32

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
kamar cendra9 ac bocor	menormalisasi drainase ac	



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Anam

Adji

Penerima Pekerjaan

Rosa

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016