



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

473/2/26/A/IPSR

KEPADA :



- | | |
|----------------|-----------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Adji |
| 2. Pak Syaiful | 4. Irawan |

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-02-16 09:29:19	140/2/26	Selasa, 17 Februari 2026	Perkutut

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	Daikin	FTV25CXV14	AC/D/39

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC kamar obat bocor	dilakukan normalisasi drainase	AC dinyalakan dan di cek berkala



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Adji

Irawan

Penerima Pekerjaan

Santi

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016