



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

474/2/26/A/IPSR

KEPADA :


1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Timotius
4. Heri

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-02-18 07:30:36	143/2/26	Rabu, 18 Februari 2026	Jamkes

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	McQuay	M5WM15L	AC/A/71

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC bocor	selang drain lepas lalu dipasang kembali	



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Heri

Penerima Pekerjaan

Feby

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016