



SURAT PERINTAH KERJA
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR : 479/2/26/L/IPSRS

KEPADA :				Selesai IPSRS
1. Pak Khoirul	3. Heri	2. Pak Syaiful	4. Timotius	

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-02-19 08:12:03	147/2/26	Kamis, 19 Februari 2026	Gelatik

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Stop Kontak	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Stopkontak gelatik 6 meledak (cito	Reset mcb trip	stop kontak konslet karena charger pasien rusak



SPAREPART			
1.		4.	
2.		5.	
3.		6.	

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Heri

Timotius

Penerima Pekerjaan

Mbak Pita

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016