



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

484/2/26/A/IPSR

KEPADA :

- | | | |
|----------------|-------------|------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Timotius | 5. - |
| 2. Pak Syaiful | 4. Heri | 6. - |

Proses Pihak Ke-3

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-02-10 14:29:28	97/2/26	Kamis, 19 Februari 2026	Merak

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	McQuay	M5WM10L	AC/C/50

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC merak 5 sebelah timur sudah nyala namun seperti mati, indikator lampu kuning tidak nyala (masih ada pasiennya)	AC rencana mau ganti indoor	



SPAREPART

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Heri

Penerima Pekerjaan

Binti

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016