



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

484/2/26/A/IPSR

KEPADA :

- | | | |
|----------------|-------------|------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Timotius | 5. - |
| 2. Pak Syaiful | 4. Heri | 6. - |

Proses Pihak Ke-3

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-02-10 14:29:28	97/2/26	Kamis, 19 Februari 2026	Merak

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	Array	Array	AC/C/50

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC merak 5 sebelah timur sudah nyala namun seperti mati, indikator lampu kuning tidak nyala (masih ada pasiennya)	AC rencana mau ganti indoor	



SPAREPART

-

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Heri

Penerima Pekerjaan

Binti

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016