



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

500/2/26/A/IPSR

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Timotius
4. Heri
5. Irawan

Selesai Pihak Ke-3

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-02-19 11:36:02	163/2/26	Senin, 23 Februari 2026	IBS

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	McQuay	M5MC100H-FIGQA	AC/B1/1

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC Ok 6 netes	Perbaiki filter diffuser oleh pihak ke 3	pemantauan pasca perbaikan



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Heri

Irawan

Penerima Pekerjaan

Desi

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016