



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

515/2/26/A/IPSRS

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Timotius
4. Heri

Selesai Pihak Ke-3

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-02-24 10:25:34	203/2/26	Kamis, 26 Februari 2026	ICU

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	Array	Array	AC/B/83

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Plafon bocor diatas bed 4 (dari pipa AC)	Perbaiki pipa ac dan plafon oleh pihak ke 3	pemantauan pasca perbaikan



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Heri

Penerima Pekerjaan

Shinta

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016