



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

529/2/26/A/IPSRS

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Timotius
4. Heri

Selesai Pihak Ke-3

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-02-19 09:24:27	155/2/26	Kamis, 26 Februari 2026	Klinik Pathologi Anatomi

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	Panasonic	CS-YN5WKJ	AC/V1/17

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC Panasonic tanpa kode ada kebocoran dan tidak dingin	Perbaikan dilakukan oleh pihak ke 3 dengan memindahkan posisi AC	pemantauan pasca perbaikan



SPAREPART

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Heri

Penerima Pekerjaan

Naila

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016