



## SURAT PERINTAH KERJA

### INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

530/2/26/A/IPSR

KEPADA :


- |                |             |         |
|----------------|-------------|---------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Timotius | 5. Heri |
| 2. Pak Syaiful | 4. Anam     | 6. -    |

**Selesai Pihak Ke-3**

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-02-23 14:21:55	197/2/26	Kamis, 26 Februari 2026	ICVCU

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	McQuay	M5WM10L	AC/B/60

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
AC ruang intermediet timur bocor	pengecekan dan perbaikan AC + cleaning	AC bersih dan normal



#### SPAREPART

- |    |    |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Anam

Heri

Penerima Pekerjaan

Lutfi

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG  
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016