



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

555/3/26/A/IPSR

KEPADA :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Timotius |
| 2. Pak Syaiful | 4. Anam |

Selesai IPSRS

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-03-02 14:01:45	14/3/26	Senin, 2 Maret 2026	Farmasi IGD

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	Array	Array	AC/A/100

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
ac/a/100 gudang farmasi igd bocor	normalisasi drainase	



SPAREPART

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Anam

Penerima Pekerjaan

Mentari

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016