



# SURAT PERINTAH KERJA

## INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

555/3/26/A/IPSRs

KEPADA :

- |                |             |
|----------------|-------------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Timotius |
| 2. Pak Syaiful | 4. Anam     |

**Selesai IPSRS**

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-03-02 14:01:45	14/3/26	Senin, 2 Maret 2026	Farmasi IGD
NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
AC	Daikin	FTV25CXV14	AC/A/100
LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN	
ac/a/100 gudang farmasi igd bocor	normalisasi drainase		



### SPAREPART

- |    |    |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Timotius

Anam

Penerima Pekerjaan

Mentari

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016