



SURAT PERINTAH KERJA

INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

57/1/26/L/IPSRS

KEPADA :

1. Pak Khoirul
2. Pak Syaiful
3. Anam
4. Fatkhan

Selesai IPSRS

| TANGGAL LAPORAN | NOMOR LAPORAN | PELAKSANAAN | LOKASI |
|---------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 2026-01-06 21:48:20 | 82/1/26 | Rabu, 7 Januari 2026 | Laboratorium |

| NAMA ALAT | MERK | MODEL | NOMOR SERI |
|-----------------|------|-------|------------|
| Lampu Downlight | - | - | - |

| LAPORAN | TINDAKAN | KETERANGAN |
|-----------------------|---|------------|
| Lampu ruang BDRS mati | dilakukan pengecekan dan penggantian lampu led 7,5 watt | |



SPAREPART

1. Lampu Led Emergency 7 W 1
- 2.
- 3.

- 4.
- 5.
- 6.

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Anam

Fatkhan

Penerima Pekerjaan

Santi

bag. IPSRS RSUD SLG

Admin

Alivia Ayu Ninditya

Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari
NIP. 198403012011012016