



# SURAT PERINTAH KERJA

## INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA

NOMOR :

590/3/26/B/IPSR

KEPADA :



- |                |           |          |
|----------------|-----------|----------|
| 1. Pak Khoirul | 3. Heri   | 5. Ricky |
| 2. Pak Syaiful | 4. Irawan |          |

**Selesai IPSRS**

TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN	PELAKSANAAN	LOKASI
2026-03-05 10:38:00	53/3/26	Kamis, 5 Maret 2026	Radiologi

NAMA ALAT	MERK	MODEL	NOMOR SERI
Pintu	-	-	-

LAPORAN	TINDAKAN	KETERANGAN
Pintu otomatis r periksa ct scan g bisa di buka	perbaiki sensor pintu	pintu sudah kembali normal



### SPAREPART

- |    |    |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

Mengetahui,

Teknisi Pelaksana

Pak Khoirul

Pak Syaiful

Heri

Irawan

Ricky

Penerima Pekerjaan

Adit

Admin

Alivia Ayu Ninditya

bag. IPSRS RSUD SLG  
Ka. IPSRS

Nova Dwi Hapsari  
NIP. 198403012011012016